



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ**

**Территориальный отдел
надзорной деятельности и
профилактической работы № 7**

ул. 25 Партсъезда, 1, г. Заринск, 659100
Телефон: 4-40-90 Факс: 4-17-07 (код 385-95)
E-mail: tond7@mail.ru

29 марта 2018 г. № 110 -2-10-9

МКОУ «Хмелевская СОШ»

**Алтайский край, Заринский район,
с. Хмелевка, ул. 40 лет Октября, 59.**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения**

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского, Ельцовского районов по пожарному надзору Кайзер Эдуард Александрович, при рассмотрении дела об административном правонарушении № 21 возбужденного 27 марта 2018 года по ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица: муниципального казённого общеобразовательного учреждения ««Хмелевская средняя общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края, установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению. Вами не выполнен ряд мероприятий, направленных на своевременное устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности при пользовании зданием и помещениями по адресу: Алтайский край, Заринский район, с. Яново, ул. Центральная, 5.

В связи с чем:

1. Система автоматической установки пожарной сигнализации, смонтированная на объекте, не соответствует требованиям СП 5.13130.2009. (Основание: ППР в РФ п. 61, СП 5.13130.2009)
2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированная на объекте, не соответствует требованиям СП 3.13130.2009. (Основание: ППР в РФ п. 61, СП 3.13130.2009)
3. Системы противопожарной защиты здания (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре), смонтированные на объекте, находятся в неисправном состоянии. (Основание: ППР в РФ п. 61)
4. На объекте не организовано, не реже 1 раза в квартал, проведение проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре), с оформлением соответствующего акта проверки. (Основание: ППР в РФ п. 61)
5. Допускается эксплуатация светильников в здании со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников. (Основание: ППР в РФ п. 42 в)
6. Отделка потолков в тамбуре и коридоре детского сада, не соответствует требованиям, изложенным в п. 4.3.2 СП 1.13130.2009. (Основание: ППР в РФ п. 33)
7. На объекте не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, не реже 1 раза в 5 лет, с составлением соответствующего протокола испытаний. (Основание: ППР в РФ п. 24)

Сложившаяся противопожарная обстановка в используемых Вами помещениях при возникновении пожара может стать причиной его развития до крупных размеров с тяжелыми последствиями и гибелью людей.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах в ТО НД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, расположенному по адресу: 659100 Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда 1, E-mail: tond7@mail.ru.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю



Э.А. Кайзер

Представление получил(а): _____
(дата, подпись, фамилия, инициалы)