



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
Территориальный отдел
надзорной деятельности и
профилактической работы № 7

ул. 25 Партсъезда, 1, г. Заринск, 659100
Телефон: 4-40-90 Факс: 4-17-07 (код 385-95)
E-mail: tond7@mail.ru

29 марта 2018 г. № 111 -2-10-9

И.о. директора МКОУ «Хмелевская СОШ»
Конюховой Марине Александровне

Алтайский край, Заринский район,
с. Хмелевка, ул. 40 лет Октября, 59.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения**

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского, Ельцовского районов по пожарному надзору Кайзер Эдуард Александрович, при рассмотрении дела об административном правонарушении № 22 возбужденного 27 марта 2018 года по ч. 1 ст.20.4 КоАП РФ в отношении Вас, установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению. Вами не выполнен ряд мероприятий, направленных на своевременное устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности при пользовании зданием и помещениями по адресу: Алтайский край, Заринский район, с. Яново, ул. Центральная, 5.

В связи с чем:

1. Допускается эксплуатация проводов в коридоре первого этажа с видимыми нарушениями изоляции. (Основание: ППР в РФ п. 42 а)
2. Допускается фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток здания в открытом положении. (Основание: ППР в РФ п. 36 г)
3. На объекте не соблюдаются сроки освидетельствования имеющихся огнетушителей. (Основание: ППР в РФ п. 70)
4. На огнетушителях, установленных на объекте, отсутствуют порядковые номера. (Основание: ППР в РФ п. 478)
5. На объекте не определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, которые проводятся не реже 1 раза в год. (Основание: ППР в РФ п. 50)
6. На путях эвакуации из здания отсутствуют знаки пожарной безопасности. (Основание: ППР в РФ п. 33)

Сложившаяся противопожарная обстановка в используемых Вами помещениях при возникновении пожара может стать причиной его развития до крупных размеров с тяжелыми последствиями и гибелью людей.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах в ТО НД и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, расположенному по адресу: 659100 Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда 1, E-mail: tond7@mail.ru.

За принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Заместитель начальника территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической
работы № 7 управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю



Э.А. Кайзер

Представление получил(а): _____
(дата, подпись, фамилия, инициалы)